

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Оренбургской области
 460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
 по Саракташскому и Беляевскому районам
 462100, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, ул. Мира, 35,
 тел. 6-19-97 sara01bel@yandex.ru

**Предписание № 95/1/62
 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
 предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Дубенская
 (полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
основная общеобразовательная школа»

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя

совместно с директором школы Глухова Вера Николаевна

(указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Саракташского района по пожарному надзору № 95 от «13» августа 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «03» сентября 2019 г. по 10 ч. 00 мин. «03» сентября 2019 г. проведена проверка

начальником ОНД и ПР по Саракташскому и Беляевскому районам подполковником
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

внутренней службы Чучкаловым Константином Геннадьевичем здания и территории МБОУ
"Дубенская ООШ", расположенного по адресу: Беляевский район, п. Дубенский, ул.
Первомайская, д.16

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение
1	2	3	4	5
1.	Помещения дошкольной группы не выгорожены противопожарными преградами от помещений школы (в месте выхода в лестничную клетку).	п.4.2, п.5.2.6 СП 4.13330.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п.4 ст.4, ст. 88 ФЗ №123 от 22.07.08г	10.01.2020	
2.	Помещения дошкольной группы не обеспечены двумя эвакуационными выходами.	П.5.2.12, п.5.2.14, СП 1.13130-2009 "Эвакуационные пути и выходы"; п.4 ст.4, ст. 53 ФЗ	10.01.2020	

		№123 от 22.07.08г		
3.	Отсутствует второй эвакуационный выход с первого этажа здания школы.	п.8.1.11 СП 1.13130-2009 "Эвакуационные пути и выходы"; п.4 ст.4, ст. 53 ФЗ №123 от 22.07.08г	10.01.2020	
4.	В лестничной клетке на промежуточной площадке допускается размещение оборудования (радиатора отопления), выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности площадки лестницы.	п.4.4.4 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"; п.4 ст.4, ст.53 ФЗ №123 от 22.07.08г	10.01.2020	
5.	Люк выхода на чердак в здании школы выполнен не противопожарным.	п.7.7 СП 4.13330.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п.4 ст.4, ст. 88 ФЗ №123 от 22.07.08г	10.01.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР Чучкалов К.Г.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«03» 09 2019 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Инспектор Чучкалова В.К.
(должность, фамилия, инициалы)

«03» 09 2019 г.